



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 403 г.Артем, ул.Лазо, 11, каб 214 « 30 » мая 2024г
(место выдачи предписания)

Мною, Беловым Павлом Владимировичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ «Гимназия № 1 имени В.А. Сайбея»
Артемовского городского округа, 692756, г. Артем, ул. Севастопольская, 12

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) Покрытие спортивной площадки имеет дефекты в виде выбоин и неровностей, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2) Согласно протоколу измерений физических факторов № 122 А-Ф от 20.05.2024 г., а так же экспертному заключению № 181/15.1 от 30.05.2024г., представленных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», измеренные уровни искусственной освещенности в медицинском кабинете не соответствуют требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и составляют 329 лк, при гигиеническом нормативе 500 лк.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) Предусмотреть наличие твердого покрытия спортивной площадки без дефектов
- 2) Довести уровни искусственной освещенности в медицинском кабинете до нормируемых показателей

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Гимназия № 1 имени В.А. Сайбея» Артемовского городского округа, 692756, г. Артем, ул. Севастопольская, 12

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Лазо, 11, кааб. 214 тел./факс 8(42337)39329 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» мая 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Белов П.В.

С предписанием ознакомлен(а) «_30_» мая 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: